

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
1027808914033

(полное и сокращенное наименование объекта)

ОГРН

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.85.11

2

3. и т.д.

ОКВЭД

основной

ОКВЭД

дополнительный

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности | 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

ОКФС

Организационно-правовая форма

75203

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
объекта

Константинова Татьяна
Валерьевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812)428-70-53

Факс (812)428-70-53

E-mail объекта

gdou33petergof@mail.ru

Юридический адрес объекта

198504

Санкт-Петербург, город Петергоф, улица
Ботаническая, д. 3, корпус 1, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198504

Санкт-Петербург, город Петергоф, улица
Ботаническая, д. 3, корпус 2, лит. А, пом. 1 -Н

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)
объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации
(собственника)

администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

198510

Санкт-Петербург,
город Петергоф, улица
Калининская, дом 7

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Попов

Дмитрий Александрович

Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации

Тел.(812)450-74-20

Факс (812)450-65-18

E-mail руководителя вышестоящей организации

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга													
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Ботаническая, д. 3, корпус 2, лит. А, пом. 1-Н													
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		246,5													
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		I этаж													
Кадастровый номер объекта		7	8	:	4	0	:	1	9	3	4	7	:	0	:55
Категории обслуживаемого населения:		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.													
Категории обслуживаемых инвалидов:		инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.													
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)															

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,1	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	шероховатые		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п. 4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,79	0,85-0,92	пп. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, не (%)	соответствует	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	1,2	0,9-1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,79	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,79	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,1x1,5 1,2x2,0	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,1x1,5 1,2x2,0	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	скользящая		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не маркирована		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п. 5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,57	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,79	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	не соответствует		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны									
					Уклон пандуса «К»	соотношение, не соответствует	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9-1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,79			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,79			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,1х1,5 1,2х2,0	п. 4.1.15, рис. Д.9		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,1х1,5 1,2х2,0			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	скользящая	п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не маркирована	п. 4.1.16		
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	п. 5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0		
					Уклон пандуса «К»	(%)		Не более 10%	п. 5.2.13	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	нет	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92		
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет			
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	нет	Не менее 1,35	п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
3.4	Пандусы стационарные								п. 5.2.9	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	нет	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	нет	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	нет	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны									
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п. 5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонние и помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м	нет	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив	наличие	нет		п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выхода из лифта на каждом этаже «С»					
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.1.3	
							нет			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны						нет			
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		нет			
					на одно рабочее место	кв.м	нет	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	нет	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	нет	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»		нет			
					около расчетно-кассового аппарата;	м	нет	Не менее 1,1	п. 7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	нет	Не менее 0,9	п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	нет	Не менее 1,2	п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места	п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	нет	Не менее 3,0	п. 7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, таблю и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п. 7.4.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	нет	Не менее 2,0	п. 7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	нет	Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	нет	Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	нет	8	п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	нет	0,7	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	нет	0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет		п. 7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	нет	не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	нет		п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие	наличие			п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					индивидуальные беспроводные устройства «Г»					
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	имеются	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»					
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	10	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	4	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

(812)428-70-53

телефон

Зам. заведующего по АХР

Должность

Донатова Г.Г.

ФИО



(подпись)

« 18 » 04 2018 г.

Согласовано:


Заведующий

Должность руководителя обследованного

объекта

Константинова Т.В.

ФИО



(подпись)

« 19 » 04 2018 г.

